

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад № 39» г. Находка
692924, Приморский край, г. Находка,
ул. Ленинградская, 12
тел. 8(4236) 62-36-20, факс 8 (4236) 62-36-20
Исх. от 07.06.2021 г. № 146

Главному государственному
инспектору г.Находка по
пожарному надзору Ермакову
А.А.

Заведующий МБДОУ «Детский
сад №39» Севрюк В.В.

Ответ на Представление по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 31.05.2021года.

Рассмотрев Представление №0081 от 31.05.2021г. о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности по результатам проверки в рамках федерального государственного пожарного надзора направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№ пре дпи сан ция	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Устранение выявленных нарушений	
			Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и ответственный за устранение	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Заключен договор с ООО «Городской Противопожарный центр» на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека.	01.09.2021г. Заведующий МБДОУ «Детский сад №39»	24.06.2021г.
2	Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы при прекращении электропитания рабочего освещения	Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств на проект и эвакуационное освещение	01.06.2022г. По мере выделения дополнительных средств. Заведующий МБДОУ	

			«Детский сад №39»	
1	2	3	4	5
3	На дверях эвакуационных выходов со вторых этажей не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа	Договор заключен с ООО «Инес»	01.09.2021г. Заведующий МБДОУ «Детский сад №39»	
4	На объекте защиты отсутствует техническая документация, а именно: проект на системы противопожарной защиты.	Была предоставлена техническая документация: проект на системы противопожарной защиты	01.09.2021г.	Выполнено 01.06.2021г.
5	На первом этаже отсутствуют (две) двери предусмотренные проектной документацией	1. Расчет и обоснование необходимых дополнительных средств. 2. Приобретение дверей	01.06.2022г. По мере выделения дополнительных средств. Заведующий МБДОУ «Детский сад №39»	

Недостатки и замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №39»



Севирук В.В. Севирук В.В.