

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 136/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 39» Г. НАХОДКА

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 12 мая 2021 года № 136 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18.05.21 года по 25.05.21 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Коворотный Роман Анатольевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Здания, помещений и территории эксплуатируемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 39» г. Находка,
г.Находка, ул. Ленинградская 12

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующим МБДОУ «Д/С № 39» г. Находка Севрюк В.В.*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима РФ утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. № 1479	01.09.21	
2	Отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 37 Правил противопожарного режима РФ утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. № 1479	01.06.22	

3	на дверях эвакуационных выходов со вторых этажей не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа	п.26 Правил противопожарного режима РФ утвержденные Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. № 1479	01.09.21	
4	На объекте защиты отсутствует техническая документация, а именно: проект на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ	01.09.21	
5	На первом этаже отсутствуют (две) двери предусмотренные проектной документацией.	п. 16 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.22	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору
Коворотный Роман Анатольевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

"25" мая 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

Заведующим МБДОУ «Д/С № 39» г. Находка
Себряк В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

"25" мая 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору